

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

**Dle zákona č.163/2002 Sb. §5 odst. 2 ve znění pozdějších změn a doplňků
dále dle zákona č.22/1997 Sb. §12 odst. 2 ve znění pozdějších změn a doplňků
a dle nařízení vlády č.312/2005Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků**

Dovozce:

obchodní jméno: **Rubidea CZ s.r.o.**
sídlo: **Hlávkova 1088/17, 460 14 Liberec 14**
IČO: **25759698**

Výrobek:

název: **Armatury pro rozvody pitné vody a topení**

výrobce: **YUHUAN SHENDA VALVE CO., LTD, Čína**

Sací koše, zpětné klapky a filtry - art. 14, 18, SD8702, SD8706
Vypouštěcí ventily - art. 810, 810.1, SD8504
typové označení: **Kulové kohouty - art. SD8206, SD8217.1, SD8217.2, SD8217.3, SD8217.4, SD8225, SD8239, SD9217, SD9514**
Rohové a pračkové ventily - art. 222, 225, 225PM, 225PROD, 225VENT, 225VV, SD1101.1238, SD8607
varianty: **Vnější / vnitřní závit, kované, redukované**
Chromované, niklované

Popis a určení funkce výrobku:

Armatury používané v rozvodech vody a pro rozvody ústředního vytápění jsou vyrobeny z mosazi (MS59) a těsnící kroužky z PTFE.

Slouží k uzavírání proudění vody v potrubí, případně na její vypouštění nebo napouštění. Rohové a pračkové ventily slouží pro připojení zařizovacích předmětů na rozvody vody.

Pro kulové kohouty jsou max. hodnoty:

Do DN 50 (2'') - maximální provozní tlak:	3 MPa (30 bar)
Nad DN 50 (2'') - maximální provozní tlak:	1,6 MPa (1,6 bar)
Maximální pracovní teplota:	150°C

Pro filtry, rohové a pračkové ventily jsou max. hodnoty:

Maximální provozní tlak:	1 MPa (10 bar)
Maximální pracovní teplota:	120°C

Použitý způsob posouzení shody:

Posouzení výrobku bylo provedeno dle nařízení vlády č.163/2002 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků.

Seznam použitých předpisů:

- ČSN 13 3060-1 a ČSN 13 3060-2, ČSN EN 13443-1
- ČSN 13 3020, ČSN EN 19, ČSN EN 1074-1, Vyhláška MZ 409/2005 Sb.

Údaje o autorizované osobě podílející se na udělování shody:**Výzkumný ústav pozemních staveb - Certifikační společnost, s.r.o.**

autorizovaná osoba 227, Pražská 810/16, 102 21 Praha 10 - Hostivař
IČO: 25052063

Autorizovaná osoba vydala dne: 14. 3. 2007

certifikát výrobku č: 227/C5/2007/0128 protokol č: 227-P5-07-0128

Potvrzení prodejce:

Firma Rubidea CZ s.r.o. potvrzuje, že vlastnosti výrobku splňují základní požadavky nařízení vlády č.163/2002 Sb. a výše uvedených norem a předpisů. Za podmínky obvyklého, výrobcem určeného použití, jsou tyto výrobky bezpečné. Výrobce přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu výrobků uvedených na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

V Liberci dne 1. 7. 2009

Jméno a funkce odpovědné osoby: Jan Krotíl, jednatel

RUBIDEA
voda - plyn - topení
RUBIDEA CZ s.r.o.
460 14 LIBEREC 14, Hlávkova ul.
IČ 25759698 / DIČ CZ25759698
tel. 485 124 343, fax 485 124 111

Jan Krotíl